

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 39223-2016 z dnia 2016-04-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zebrzydowice

Budowa oświetlenia drogi powiatowej 2627S - ul. Korczaka w Kończycach Małych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy oświetlenia ulicznego drogi powiatowej 2627S - ul. Korczaka w Kończycach Małych na odcinku od DW 937 do granicy...

Termin składania ofert: 2016-04-28

Zebrzydowice: Budowa oświetlenia drogi powiatowej 2627S - ul. Korczaka w Kończycach Małych

Numer ogłoszenia: 135596 - 2016; data zamieszczenia: 27.05.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 39223 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, woj. śląskie, tel. 032 4755107, faks 032 4693266.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia drogi powiatowej 2627S - ul. Korczaka w Kończycach Małych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa oświetlenia drogi powiatowej 2627S - ul. Korczaka w Kończycach Małych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy oświetlenia ulicznego drogi powiatowej 2627S - ul. Korczaka w Kończycach Małych na odcinku od DW 937 do granicy sołectwa na długości ok. 2,1 km. Zakres robót obejmuje zabudowę 37 sztuk słupów z oprawami oświetleniowymi wraz z przewodem zasilającym. Przyjęto do montażu oprawy LED-owe o następujących parametrach: - moc min. 84 W - minimalny strumień świetlny 8450 lm - zasilacz w II klasie ochronności elektrycznej stopień ochrony: IP-66, temperatura barowa - 4000 K. W związku ze zmianą przez zamawiającego opraw oświetleniowych na LED-owe do obowiązku wykonawcy będzie należeć zastosowanie odpowiednich opraw spełniających opisane parametry oraz załączenie do oferty stosownych obliczeń fotometrycznych / np. w programie Dialux /. Szczegółowy zakres zadania ujęto w przedmiarze robót. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o nie gorszych parametrach..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

OBI COMPLEX Rafał Zgoda, ul. Wysoka 5, 44-240 Żory, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 220056,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 139359,00

Oferta z najniższą ceną: 139359,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 216480,00

Waluta: PLN .