

Wyniki - badania chemiczne						
Nazwa	Wynik	Jednostka	*Wymagania	TYP	Metoda	Odchyl wyniku
twardość (wapniowa i magnezowa)	0,68	mmol/l	60 - 500	A	SOP OV 201	±20%
benzo(b)fluoranten	<0,005	µg/l	-	A	SOP OV 331	-
benzo(k)fluoranten	<0,005	µg/l	-	A	SOP OV 331	-
benzo(ghi)perylen	<0,005	µg/l	-	A	SOP OV 331	-
indeno(1,2,3-cd)pyren	<0,010	µg/l	-	A	SOP OV 331	-

Wyniki - badania mikrobiologiczne						
Nazwa	Wynik	Jednostka	*Wymagania	TYP	Metoda	Odchyl wyniku
Clostridium perfringens	0	JTK/100ml	max.0	A	SOP OV 914.01	-
bakterie z grupy coli	0	JTK/100ml	max.0	A	SOP OV 900	-
Escherichia coli	0	JTK/100ml	max.0	A	SOP OV 900	-
enterokoki	0	JTK/100ml	max.0	A	SOP OV 906	-
ogólna liczba bakterii wyhodowanych w temp. 36°C	0	JTK/ml	max.50	A	SOP OV 908	-
ogólna liczba bakterii wyhodowanych w temp. 22°C	1	JTK/ml	max.1x10 ²	A	SOP OV 908	<1-2

* Wymagania (źródło dla prowadzenia interpretacji):

Dzennik Ustaw z 2007 r. Nr 61 poz. 417

Wskaźniki oznaczone "!" są poza limitem.

Uwagi dotyczące poboru próbek: Pobór próbek podlega akredytacji, aktualny plan próbobrania oraz dane dotyczące poboru są do dyspozycji w laboratorium.

Uwagi dotyczące analizy:

Suma PAU obejmuje tyto PAU: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen a indeno(1,2,3-cd)pyren. Výsledek elektrické konduktivity byl korigován matematicky. Teplota měření 21,6°C.

Nr próbki :	38185	
Data poboru :	24.6.2010	Czas poboru : 9:45
Nazwa próbki :	Woda mieszana	
Ilość :	2,6 l	
Miejsce poboru :	SUW Kończyce, ul. Staffa "Karolinka	
Matryca :	woda pitna	
Próbki pobral :	Šmíd Tomáš	
Metoda pob. prob.:	SOP VZ OV 001 (ČSN ISO 5667-5, ČSN EN ISO 19458)	
Sposób poboru :	pobór jednokrotny	
Cel poboru :	kontrolny	

Mierzenie na miejscu poboru						
Nazwa	Wynik	Jednostka	*Wymagania	TYP	Metoda	Odchyl wyniku
temperatura próbki	10,4	°C	-	A	SOP OV 042	±10%
chlor wolny	! 0,50	mg/l	max.0,30	A	SOP OV 008.01	±20%

Wyniki - badania chemiczne						
Nazwa	Wynik	Jednostka	*Wymagania	TYP	Metoda	Odchyl wyniku
Sb	0,017	µg/l	max.0,005	A	SOP OV 201	±20%
As	0,53	µg/l	max.0,010	A	SOP OV 201	±20%
azotany	18	mg/l	max.50	A	SOP OV 064.03	±10%
azotyny	<0,020	mg/l	max.0,50	A	SOP OV 064.04	-

Wyniki - badania chemiczne

Nazwa	Wynik	Jednostka	*Wymagania	TYP	Metoda	Odczyn	Odchył wyniku
benzo(a)piren	<0,002	µg/l	max.0,010	A	SOP OV 331	3	-
B	0,0359	mg/l	max. 1,0	A	SOP OV 201	2	±20%
Cr	2,57	µg/l	max.0,050	A	SOP OV 201	2	±20%
fluorki	0,068	mg/l	max. 1,5	A	SOP OV 003	2	±15%
Cd	0,128	µg/l	max.0,005	A	SOP OV 201	2	±20%
Cu	2,10	µg/l	max.2	A	SOP OV 201	2	±20%
Ni	13,0	µg/l	max.0,020	A	SOP OV 201	2	±20%
Pb	0,173	µg/l	max.0,025	A	SOP OV 201	2	±20%
Hg	<0,1	µg/l	max.0,001	A	SOP OV 200.03	2	-
Se	<0,50	µg/l	max.0,010	A	SOP OV 201	2	-
suma WWA	<0,025	µg/l	max.0,10	A	SOP OV 331	3	-
jony amonowe	<0,050	mg/l	max.0,50	A	SOP OV 064	2	-
barwa	3	mg/l Pt	max.15	A	SOP OV 064.02	2	±15%
chlorki	23,4	mg/l	max.250	A	SOP OV 003	2	±20%
Al	0,00927	mg/l	max.0,20	A	SOP OV 201	2	±20%
Mn	0,0500	mg/l	max.0,050	A	SOP OV 201	2	±20%
mętność	0,6	NTU	max.1	A	SOP OV 044.01	2	±20%
odczyn (pH)	7,2		6,5 - 9,5	A	SOP OV 033	2	±0,3 pH
przewodność	37,3	mS/m	max.2500	A	SOP OV 011	2	±10%
siarczany	50,8	mg/l	max.250	A	SOP OV 003	2	±15%
smak	akceptowalny	-	akceptowalny	A	SOP OV 062	2	-
Na	12,0	mg/l	max.200	A	SOP OV 201	2	±20%
ChZT - Mn	<0,50	mg/l	max.5,0	A	SOP OV 016	2	-
zapach	akceptowalny	-	akceptowalny	A	SOP OV 062	2	-
Fe	0,0889	mg/l	max.0,20	A	SOP OV 201	2	±20%
Mg	8,61	mg/l	30 - 125	A	SOP OV 201	2	±20%
twardość (wapniowa i magnezowa)	1,50	mmol/l	60 - 500	A	SOP OV 201	2	±20%
benzo(b)fluoranten	<0,0050	mg/l	-	A	SOP OV 331	3	-
benzo(k)fluoranten	<0,0050	mg/l	-	A	SOP OV 331	3	-
benzo(ghi)perylen	<0,0050	mg/l	-	A	SOP OV 331	3	-
indeno(1,2,3-cd)pyren	<0,010	µg/l	-	A	SOP OV 331	3	-

Wyniki - badania mikrobiologiczne

Nazwa	Wynik	Jednostka	*Wymagania	TYP	Metoda	Odczyn	Odchył wyniku
Clostridium perfringens	0	JTK/100ml	max.0	A	SOP OV 914.01	2	-
bakterie z grupy coli	0	JTK/100ml	max.0	A	SOP OV 900	2	-
Escherichia coli	0	JTK/100ml	max.0	A	SOP OV 900	2	-
enterokoki	0	JTK/100ml	max.0	A	SOP OV 906	2	-
ogólna liczba bakterii wyhodowanych w temp. 36°C	0	JTK/ml	max.50	A	SOP OV 908	2	-
ogólna liczba bakterii wyhodowanych w temp. 22°C	4	JTK/ml	max.1x10 ²	A	SOP OV 908	2	1-5

* Wymagania (źródło dla prowadzenia interpretacji):

Dzennik Ustaw z 2007 r. Nr 61 poz. 417

Wskaźniki oznaczone "!" są poza limitem.

Uwagi dotyczące poboru próbek: Pobór próbek podlega akredytacji, aktualny plan próbobrania oraz dane dotyczące poboru są do dyspozycji w laboratorium.

Uwagi dotyczące analizy:

Suma PAU obejmuje tyto PAU: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen a indeno(1,2,3-cd)pyren. Výsledek elektrické konduktivity byl korigován matematicky. Teplota měření 21,0°C.