



KOMUNIKAT nr 1
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Cieszynie

z dnia 03.10.2014r. godz. 15:00

skierowany do konsumentów wody pochodzącej
ze **Stacji Uzdatniania Wody Kończyce Małe ul. Staropolska**
gmina Zebrzydowice - dotyczy rejonu : od ul. Zagrodowej
w Kończycach Małych wzdłuż ul. Jagiellońskiej w Kończycach
Małych oraz wzdłuż ul. Kochanowskiego w Zebrzydowicach
do ronda.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie informuje, iż w próbce wody pobranej w dniu 01.10.2014r. w Stacji Uzdatniania Wody Kończyce Małe ul. Staropolska w ramach monitoringu kontrolnego stwierdzono obecność **bakterii grupy coli w ilości 61 jtk oraz bakterii *Escherichia coli* w ilości 37 jtk.** W związku z powyższym jakość wody nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) i **nie nadaje się do spożycia przez ludzi.**

Woda ta nie może być również używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych oraz mycia zębów. Woda z sieci wodociągowej obecnie może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania toalet.

Przedsiębiorca wodociągowy został o powyższym poinformowany i podjął działania zmierzające do doprowadzenia wody do wymagań ww. rozporządzenia.

Informacje dotyczące jakości wody pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody Kończyce Małe ul. Staropolska obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Cieszynie
mgr Agnieszka Kuziw