


ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

Nr	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Producent	Nr katalogowy
1	zasuwa kołnierзова typ E PN16 Dn150	szt.	3	HAWLE	4000
2	zasuwa kołnierзова typ E PN16 Dn100	szt.	3	HAWLE	4000
3	teleskopowa obudowa do zasuw	szt.	6	HAWLE	9500
4	skrzynka uliczna do zasuw	szt.	6	HAWLE	1750
5	blok oporowy do zasuw (kolano ze stopką)	szt.	6		
6	blok oporowy	szt.	4		
7	tuleja kołnierзова PE Dz/DN 160/150 BE	szt.	6	FRIATEC	800 287
8	kołnierz Frialen BFL Dn150 + uszczelka	szt.	6	FRIATEC	471 608 010
9	tuleja kołnierзова PE Dz/DN 110/100 BE	szt.	3	FRIATEC	800 284
10	kołnierz Frialen BFL Dn100 + uszczelka	szt.	3	FRIATEC	471 108 010
11	mufa elektrooporowa MB/UB, FRIALEN d160	szt.	14	FRIATEC	T-612 691
12	mufa elektrooporowa MB/UB, FRIALEN d110	szt.	3	FRIATEC	T-612 688
13	trójnik redukcyjny BT PE Dz160/110	szt.	1	FRIATEC	800 147
14	połącz. kołnierзова-kiel. z zabezp.przed przes.Synoflex Dn150	szt.	1	HAWLE	7994
15	połącz. kołnierзова-kiel. z zabezp.przed przes.Synoflex Dn100	szt.	3	HAWLE	7994
16	kolano PEHD Dz160-90° bosc	szt.	1	FRIATEC	800 073
17	kołnierz ślepy Dn150	szt.	1	Hawle	


Dz160/Dn150

W1



Dz160/Dn150


W2



S2

Dz160/Dn100

pp1, pp2, pp3



HYDROEKO Jerzy Jarzab

43-400 Cieszyn, ul. Wiejska 51

Projektował:
mgr inż. J. Jarzqb
specjalność instalacyjna
upr.nr 570/01 Kt

Inwestor: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

Temat: Projekt budowlany przebudowy
sieci wodociągowej przy ul. Kochanowskiego (węzeł PKP)
w Zębrzydowicach

Tytuł rys.:

Schemat węzłów

Sprawdził:
mgr inż. A. Jarzqb
specjalność instalacyjna
upr.nr 359/01 Kt

Data:
5.05.2016

Nr zlec.:	
-----------	--

Skala:

Nr rys.:	
----------	--

5