


OZNACZENIA :

1. – złącze kontrolne drut–taśma w skrzynce probierczej
2. – drut stalowy Dfe/Zn Ø8mm
3. – przewód odprowadzający Dfe/Zn Ø8mm
4. – przewód uziemiający Fe/Zn 20x3mm
5. – uziom otokowy Fe/Zn 30x4(istniejący)
6. – złącze krzyżowe uniwersalne
7. – złącze do połączenia obróbki blacharskiej z przewodem odprowadzającym
8. – połączenie spawane
9. – uziom szpilkowy

UWAGI :

- 1.Przewody odprowadzające wykonano drutem Dfe/Zn Ø8mm ułożonym pod ociepleniem w rurce grubość. niepalnej RB22.
- 2.Uziom otokowy dozbroić uziomami szpilkowymi typu GALMAR.

Projekt zamienny

 Usługi Projektowe Nadzory Inwestorskie Żukowska Maria		Skala 1:100		Temat <b>NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO Z LOKALAMI SOCJALNYMI</b>	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	Rysunek <b>Plan instalacji odgromowej -rzut dachu</b>	
inż. Leszek Gajdziński	270/84	01.2016			
Inwestor <b>URZĄD GMINY ZEBRZYDOWICE</b>			Adres <b>ul. G.Morcinka 15 Kaczyce</b>		Nr Rys.  <b>E-02</b>